

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ПМ 55230041000107753587



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Управление Роспотребнадзора по Омской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа), и при необходимости его территориального органа)

г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 98
(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «21» сентября 2023г. № 4418/ПР

1. Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 26 общеразвивающего вида», (ИНН: 5506029910, ОГРН: 1025501252325);

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

- 1) В соответствии с полученной информацией заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» Варакиной Н.Н. (вх. № 55-16873-2023 от «07» сентября 2023;года) в БДОУ г. Омска «Детский сад № 26 общеразвивающего вида», расположенном по адресу: 644023, Омская область, г. Омск, ул. 3-я Железнодорожная, 18, не выполнены в срок - 01.09.2023г. (Решение по жалобе № 153 от 20.10.2022г.) пункты 1, 3, 4, 5 (частично), 9(частично), 10 (частично), 11, 13 (частично), 16 (частично), 33. предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 238 от 17.06.2021г.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.1.4- Функционирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих образовательную деятельность, подлежащую лицензированию, а также деятельность

по организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству, в том числе Правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей

- п.3.1.2- Дошкольные организации должны иметь собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). На собственной территории дошкольной организации следует располагать игровую (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственную зоны, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок.

Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. На территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м², песочницы, а также иные приспособления для игр. Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения. Допускается установка на прогулочной площадке сборно-разборных навесов, беседок.

-п.2.7.4- Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

- п. 1.12- Количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи, должны соответствовать гигиеническим нормативам.

- п. 2.8.5- Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс.

- п.2.5.2- Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

- п.2.5.3 - Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

- п.2.11.7- Во всех видах помещений не реже одного раза в месяц (в смену) проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- п.2.4.11-На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

- п. 2.6.1- Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к

общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.

При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения хозяйствующие субъекты оборудуются нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства.

- п.3.1.3- Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.

(указать обязательные требования, которые нарушаются, предусматривающий их нормативный правовой акт)

3. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Обеспечить соблюдение обязательных требований, а именно:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.1.- Получить санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования для осуществления образовательной деятельности на действующее название – п.1.4
- п.3.- Провести ремонт теневого навеса на участке детского сада на групповых площадках 5-ти групп (устранить дефекты целостности крыши)- п.3.1.2 ✓
- п.4.- Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха-п.2.7.4 ✓
- п.5.- Обеспечить нормативные параметры искусственной освещенности в игровых группах №№1,2,7,8, 3 и музыкальном зале - п.п. 1.12, 2.8.5 ✓
- п.9.- Выполнить отделку стен, потолка, пола в соответствии с требованиями п.п. ✓ 2.5.3, 2.5.2 для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции:
 - в помещениях постирочной и гладильной (устранить дефекты отделки стен, потолка и кафельного покрытия пола)
 - устранить дефекты отделки стен, потолка и кафельного покрытия пола помещений бассейна (раздевальная, душевые, туалетные, ванный зал, в чаше бассейна)
 - устранить дефекты побелки потолка, напольной плитки на лестничных маршах между 2 и 3 этажами;
 - в пед. кабинете снять со стен бумажные обои,
 - в туалетной группы №5 выполнить капитальный ремонт стен
- п.10.- Устранить дефекты напольного покрытия в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции:
 - устранить дефекты линолеумного покрытия пола в коридоре между физкультурным залом и группой №7,
 - заменить пол- в приемной, групповой группы №7 (прогибается при ходьбе)
 - устранить дефекты окрашивания пола в музыкальном зале,
- п.11.- Заменить двери запасных выходов из туалетных групп № 7,8,9 с дефектами отделки, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции- п.2.11.7 ✓

- п.13.- Оборудовать туалетные кабины с дверями к унитазам в туалетных комнатах группы № 7 - старшая, в туалетных групп №№ 3,4,9 средняя - п. 2.4.11 ✓
- п.16.- Выполнить замену труб системы канализации в групповых ячейках - в туалетных групп двух зданий №№ 3.5.2,6.4.1, в приемной группы №8, туалетной группы №3 - п.2.6.1 ✓
- п.33. - Обеспечить использование для дезинфекции воздушной среды приборов по обеззараживанию воздуха в группах в соответствии с требованиями нормативных документов - обеспечить замену ламп в соответствии с отработанным временем работы, вести учет общего количества часов отработанных лампами бактерицидных установок- п. 3.1.3 ✓

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)).

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 «О федеральном государственном санитарно – эпидемиологическом контроле (надзоре)»

(указывается срок, в который может быть подано возражение, а также ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Омской области
Усков П.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, иного должностного
лица, принявшего решение о проведении контрольной
закупки)



Плешкунова Ольга Анатольевна – главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения тел: (3812)32-62-11

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.