

Отметка о размещении сведений в едином
реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *

11.05.2023 ПМ 55230061000206061257



Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел.: 25-35-16, info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Октябрьскому административному округу г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644021, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 281, тел./факс: 46-49-33,

tond_oao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 80**

(номер решения о проведении профилактического визита)

вручается бюджетному дошкольному образовательному учреждению города

Омска «Детский сад № 26 общеразвивающего вида»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводился профилактический визит)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора
Октябрьского административного округа г. Омска по пожарному надзору Клочкова
Константина Юрьевича от 11.05.2023 № 80

в период с «25» мая 2023 г. по «25» мая 2023 г.

Шкотских Екатериной Сергеевной государственным инспектором Октябрьского
административного округа г. Омска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

Проведен профилактический визит по адресу: 644023, Омская область, город
Омск, ул. 3-я Железнодорожная, д.18

(профилактическое мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
заведующая бюджетного дошкольного образовательного учреждения города
Омска «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» Варакина Наталья
Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных по результатам проведения профилактического визита в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Для отделки потолка зала детской дошкольной образовательной организации, предусмотренного для проведения музыкальных занятий (музыкальный зал 1-го этажа) применен материал (плитка пенополистирольная) с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2	ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 8 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	25.08.2023	
2	В местах пересечения ограждающих строительных конструкций перекрытия трубопроводами (полипропиленовый трубопровод канализации) не обеспечен предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций, а именно REI45 (отсутствует противопожарная муфта)	ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 87, ч. 4 ст. 137, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 5.2.4 СП 2.13130.2020	25.08.2023	
3	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при	ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 54, ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства	25.08.2023	

	пожаре), а именно при имитации срабатывания дымовых пожарных извещателей в подсобном помещении бухгалтерии на прибор приемно-контрольный пожарный автоматически не формируется сигнал о пожаре и не обеспечивается подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей	РФ от 16.09.2020 № 1479		
4	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая предел огнестойкости противопожарных люков, устроенных для выходов на чердак с лестничных клеток	ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч.ч. 3 ст. 87, ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	25.08.2023	
5	На пути эвакуации в тамбуре выхода из кухни здания установлен холодильник, стеллаж, а также хранятся овощи у дверей эвакуационных выходов	п.п. б), в) п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	25.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

В соответствии с абз. 1 п. 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности будет направлено в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица представителя)

(подпись)

Государственный инспектор
Октябрьского административного округа
г. Омска по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Шкотских Е.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

ШС

(подпись)