



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
644099 г. Омск, ул. Интернациональная, 41 тел.: 25-65-16, факс: 25-65-16
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Октябрьскому административному округу г. Омска
(наименование органа государственного контроля (надзора))
644021 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 281 тел./факс 46-49-33
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № 136/1/1-4
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Детский сад № 26 общеразвивающего вида»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору подполковника внутренней службы Булдакова С.Н. от «11» мая 2021 года № 136, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 минут 18 мая 2021 года по 11 часов 00 минут 24 мая 2021 года проведена плановая проверка государственным инспектором Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору, майором внутренней службы Васарман Дмитрием Леонидовичем здания, территории и нежилых помещений Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 26 общеразвивающего вида», осуществляющего свою деятельность на объекте, расположенном по адресу: г. Омск, 3-я Железнодорожная, 18

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с заведующим Варакиной Н.Н.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
136/1/1-1	Люк выхода в чердачное помещение (здание № 2) не противопожарный 2-го типа.	(ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6; ч. 1, 3 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ п. 7.7 СП 4.13130.2013)	01.04.2022	
136/1/1-2	Не предусмотрен выход на кровлю с лестничной клетки (3-х этажная часть здания) непосредственно, или	(ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6; ч. 1, 3 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ п. 7.2 СП 4.13130.2013)	01.04.2022	

136/1/1-3	по наружной пожарной лестнице. Не проведены ли не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	(п. 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.04.2022	
136/1/1-4	Устройства для самозакрывания дверей в лестничной клетке второго этажа, находятся в неисправном состоянии.	(п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Октябрьского АО г. Омска
по пожарному надзору Васарман Д.Л.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

" 24 " мая 2021 г.



Предписание для исполнения получил

" 24 " мая 2021 г.

(подпись)

Заведующий Варакина Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы)