

**ОТЧЕТ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ**  
**ПО ПРЕДПИСАНИЮ Главного управления МЧС России по Омской области**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**(предписание № 136/1/1-4 от 24.05.2021 г.**

№ п/п	Планируемые сроки устранения замечаний	Средства для устранения замечаний	Дата (отметка) выполнения
1	Люк выхода в чердачное помещение не противопожарный - по мере финансирования до 01.04.2022 г.	бюджетные	По мере финансирования
2	Не предусмотрен выход на кровлю с лестничной клетки (3-х этажная часть здания) - по мере финансирования до 01.04.2022 г.	бюджетные	Выполнено
3	Не проведены не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний - по мере финансирования до 01.04.2022 г.	бюджетные	Выполнено август 2022
4	Устройства для самозакрывания дверей в лестничной клетке второго этажа, находятся в неисправном состоянии – июнь 2021 г.	внебюджетные	Выполнено, июнь 2021 г.